

令和8年度庁舎非常用発電設備整備

仕 様 書

令和8年9月
国土交通省九州地方整備局
博多港湾・空港整備事務所

1. 概要

博多港湾・空港整備事務所庁舎敷地内に設置されている非常用発電設備を整備するものである。

2. 履行場所(所在地)

九州地方整備局博多港湾・空港整備事務所 敷地内
(所在地:福岡県福岡市中央区大手門2-5-33)

3. 履行期間

契約締結日から令和9年1月29日までとする。
なお、履行期間における土曜日、日曜日、祝日は休日として設定している。

4. 履行内容

業務名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要
非常用発電設備 非常用発電設備油取替	三菱電機製 (型式:PG78PY-ROSS)	式	1	(別紙) 対象機器一覧

5. 仕様

5-1 共通事項

既存の油については、適正に処分を行うものとする。

5-2 非常用発電設備油取替

非常用発電設備の油取替を行うものとする。なお、取替にあたって、疑義が生じた場合は、当局職員と協議するものとする。

6. 検査

本仕様書のとおり実施されたことの確認をもって検査とする。

7. 支払条件

給付の完了の確認又は検査を終了した後、適法な支払請求書を受領した日から15日以内に、支払請求書記載の銀行口座へ振込みによる方法により支払う。

8. その他

8-1 本仕様書に記載なき事項及び本業務の遂行上疑義が生じた場合は、当局職員と協議するものとする。

8-2 施工にあたっては、閉庁日に業務を行う必要が生じた場合は、当局職員と協議するものとする。

8-3 施工にあたっては、既設構造物に損傷を与えないよう十分留意しなければならない。

8-4 仕様内容全て、又は主たる部分を第三者に委任、若しくは請け負わせてはならない。

(別紙)

対象機器一覧表

大分類	中分類	小分類	取替
非常用発電設備 (三菱電機製[型式：PG78PY-ROSS])	エンジン部	エンジンオイル	●
		オイルフィルタ	●
		燃料フィルタ	●
		冷却水不凍液	●
		燃料フィードポンプ	●