

第6回 福岡空港地盤改良工事の修補に関する有識者委員会 議事概要

日 時：令和元年10月9日（水）15：00～17：00

場 所：TKP ガーデンシティ博多新幹線口 プレミアムホール（福岡県福岡市）

出席委員：善委員長、笠間委員、春日井委員、坪川委員、水谷委員、森川委員、
渡部委員、林委員

関係者：稲田 雅裕 国土交通省九州地方整備局 副局長
神谷 昌文 国土交通省九州地方整備局 港湾空港部長
濱口 信彦 国土交通省九州地方整備局 博多港湾・空港整備事務所長

議 事：事務局から資料説明後、各委員からご発言

<議事概要>

（1）本工事の施工状況について

- 全ての削孔について施工が完了しており、出来形が規格値を満足していることが確認された。
- 薬液注入は、滑走路の運用に影響を与えないように施工管理を行いつつ実施されていることが確認された。

（2）調査結果について

- 調査地点における改良体については、耐震性能が確保されており、引き続き浸透固化処理工法（曲がり削孔）により、施工していくことの妥当性が確認された。

以上