

質問事項に対する回答書

対象件名	令和8年度空港北町出張所庁舎便所設備修理工事
見積合わせの日時	令和8年6月12日

NO	質問内容	回答内容
1	換気扇本体は、天井吊金物で固定しているのでしょうか。天井吊金物で固定しているならば、換気扇近くに天井点検口がありますか。近くに点検口がない場合は、天井内で作業できますか。	換気扇本体は、天井吊木材に固定しています。換気扇本体の取り替えは室内側で対応可能と想定していますが、これにより難しい場合は当局職員と協議ください。なお、天井点検口は同室内の約5m離れた箇所にあります。
2		
3		
4		
5		