

令和8年度北九州港湾・空港整備事務所庁舎照明設備修理工事

特記仕様書

1. 工事概要

本工事は、北九州港湾・空港整備事務所庁舎の照明設備のLED化を行うものである。

2. 施工場所

北九州市門司区西海岸1-4-40(北九州港湾・空港整備事務所庁舎内)

3. 工期

契約締結日から令和8年11月30日までとする。

4. 工事内容

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要
北九州港湾・空港整備事務所庁舎照明設備修理工事		式	1	
照明設備（蛍光灯器具⇒LED器具）取替え		式	1	
図面記号A_照明器具取替え	FRS15L3V1-322	台	2	
図面記号B_照明器具取替え	FRS15L3V2-322	台	24	
図面記号C1_照明器具取替え	FRS15-321	台	13	
図面記号C2_照明器具取替え	FRS15-322	台	11	
図面記号D_照明器具取替え	FHF32W×1	台	1	
図面記号F_照明器具取替え	FHF36W-3	台	24	
図面記号K_照明器具取替え	IL60W	台	14	
図面記号N1_照明器具取替え	FSS9-321	台	41	
図面記号N2_照明器具取替え	FSS9-322	台	1	
図面記号P_照明器具取替え	FSF3-204	台	2	
図面記号S_照明器具取替え	防湿シーリング、FCL-20W×1	台	1	
図面記号Z_照明器具取替え	FPL1-101	台	1	
図面記号a_照明器具取替え	K1-FRS15L3V1-322	台	1	
図面記号b2_照明器具取替え	K1-FRS15-322	台	1	
図面記号d_照明器具取替え	K1-FSS9-321	台	3	
※上記、照明器具の取替えは施工場所が1、2F会議室、執務室については、当局の業務に影響が無いようにする為、原則、作業日は休日（土日及び祝祭日）で作業日数は延べ2日間を想定している。				

5. 支給材料及び貸与物件

なし

6. 特記事項

- 6-1 本特記仕様書に定めのない事項については、「港湾工事共通仕様書」（国土交通省港湾局 令和7年3月）の定めによるものとする。なお、設計図書公表後、共通仕様書の改訂により実施内容に変更が生じた場合は、監督職員と協議し実施するものとする。
 港湾工事共通仕様書に規定のない事項については、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）」（令和7年版）に準拠するものとし、適用する工種については、監督職員と協議するものとする。
- 6-2 指定以外の材料を使用する場合は、同等品以上とし、当局職員の承諾を得るものとする。
- 6-3 材料検査及び施工検査に伴う試験は、当局職員の指示によるものとする。
- 6-4 本工事は、廃棄物処理法、再生資源の利用の促進に関する法律、建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事編）及び建設副産物適正処理推進要綱並びに関係法令を遵守し、施工するものとする。

7. その他

- 7-1 本工事において疑義が生じた場合は、別途協議するものとする。
- 7-2 本工事において現場条件により変更が生じた場合は、別途協議するものとする。
- 7-3 工事管理は、諸規則に従い火災、盗難、その他事故防止に留意するものとする。
- 7-4 本工事の施工に当たっては、既設構造物、家財等に損傷・汚損等を与えないよう十分注意するとともに、万一損傷、汚損を与えた場合は受注者の負担をもって原形に復旧するものとする。
- 7-5 本工事の施工に当たっては、工事工程等を当局職員と十分打合せするものとする。
- 7-6 設計図面に明記なくとも、関係法令上または対象物件の性能上当然必要となるものについては、原則として請負金額の範囲内で施工する。ただし、軽微なものに限るものとする。
- 7-7 修理完了後、作業状況の工事写真等を取り纏めた資料を当局職員に提出するものとする。
- 7-8 本仕様書のとおり実施されたことの確認をもって検査とする。